

### E.3.2 QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO

QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO		
1	Tipo do sistema adotado	Sistema de hidrante tipo II
2	Reserva Técnica de Incêndio (m³)	8,00 m³
3	Tipo de reservatório (elevado ou subterrâneo)	Elevado
4	Vazão no HI mais desfavorável (Lpm)	HI-01 -> 166,80
5	Pressão no HI mais desfavorável (mca)	HI-01 -> 7,31
6	Pressão no HI mais favorável (mca)	HI-6 -> 9,91
7	Potência da bomba de incêndio (CV)	2.1/2 x 2.1/2 – 4,0 Cv R137
8	Potência da bomba jockey (CV) - caso haja	BC-92 S/T AV 150mm – 1.5 Cv
9	Tipos de mangueiras	1.1/2 – 2 x 15,00m
10	(Outras informações)	



Karine Adriane Santos Nardy  
CREA MG 117.435/D  
Ass. Responsável Técnico - CREA/CAU